

## DALI CDC

### Datenblatt

#### Circadian Daylight Control

DALI Steuergerät zur Steuerung des zirkadianen Tageslichtverlaufs von DT8-Tc fähigen Leuchten



Art. Nr. 89453853  
Art. Nr. 89453853-HS

# DALI CDC Zirkadiane Tageslicht Steuerung

## Überblick

- Gerät zur Steuerung von DALI DT8 Leuchten (Mode Tc) mit einem an den Biorhythmus angepassten Tageslichtverlauf
- DALI Echtzeituhr
- automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung einstellbar
- ab Firmware V1.5 konfigurierbares Szenenverhalten
- ab Firmware V2.0 Helligkeitsverlauf
- Einstellen der Uhr und einfaches Anpassen des gewünschten Tageslichtverlaufs über DALI Cockpit Softwaretool
- Das DALI CDC Modul wird direkt über den DALI-Bus versorgt
- Interne Batterie für Uhrzeit (Auslieferung mit Lokalzeit (GMT+1))
- Einfache Installation durch DALI Doppelklemme
- Varianten für Doseneinbau und Hutschiene, geeignet für Installation in Schutzklasse II Geräten



## Spezifikation, Kenndaten

Typ	DALI CDC	
Artikelnummer	89453853	89453853-HS

### DALI-Interface, Versorgung: DA, DA

Art des Ausgangs	DALI, Versorgung
Kennzeichnung Klemmen	DA, DA
Spannungsbereich	9,5Vdc ... 22,5Vdc (gemäß IEC62386)
Stromaufnahme DALI	5mA
Leistungsaufnahme	<100mW
Anzahl DALI-Adressen	1

### Isolationsdaten:

Impulsspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsisolationsspannung	250V
Isolierung DALI / Gehäuse	verstärkte Isolierung
Isolationsprüfspannung DALI / Gehäuse	3000Vac

### Umgebungsbedingungen:

Transport- und Lagertemperatur	-20°C ... +75°C
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend	15% ... 90%

**Allgemeine Daten:**


Abmessungen (L x B x H)	59mm x 33mm x 15mm	98mm x 17,5mm x 56mm
Montage	Einbau Installationsdose Einbau in Schutzklasse II Geräte	Hutschiene, Einbau
maximale Bemessungstemperatur Tc	50°C	
erwartete Lebensdauer @tc	50.000 h	
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage	
Schutzart Gehäuse	IP40	
Schutzart Klemmen	IP20	
Real Time Clock (Genauigkeit)	quarzgenau (~20ppm)	

**Klemmen:**

Anschlusstyp	Federkraftklemme	Schraubklemme
Anschlussvermögen eindrähtig	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG20 ... AWG16)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG20 ... AWG14)
Anschlussvermögen feindrahtig	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG20 ...AWG16)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG20 ...AWG14)
Anschlussvermögen mit Aderendhülsen	0,25 ... 1 mm <sup>2</sup>	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge Anschlussdrähte	8,5 ... 9,5 mm / 0,33 ... 0,37 inch	7 mm / 0,27 inch
Anzugsdrehmoment	-	0,5Nm
Anschlussdraht lösen	Druckmechanismus	Schraube öffnen


**Normen:**

EMV	EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15	
Elektrische Sicherheit	EN 61347-2-11 EN 61347-1	
Prüfzeichen	DALI, ENEC-11, CE	DALI, CE, UKCA, RCM



Abmessungen 89453853

Anschlussbelegung 89453853



Abmessungen HS-Variante  
89453853-HS



Anschlussbelegung HS-Variante  
89453853-HS

## Installation


- Das DALI CDC Modul kann in einer Elektroinstallationsdose oder in Schutzklasse II Geräten verbaut werden, bei der Hutschienenvariante muss der Berührschutz durch Einbau sichergestellt werden
- Die Verdrahtung soll als feste Installation in trockener und sauberer Umgebung erfolgen
- Montage nur im spannungsfreien Zustand der Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal
- Nationale Vorschriften für die Errichtung elektrischer Anlagen sind zu beachten
- Das DALI CDC wird vom DALI-Bus versorgt (Stromaufnahme typisch 5mA), es ist keine separate Versorgung erforderlich
- Der Anschluss an die DALI-Klemmen ist polaritätsunabhängig
- Ausführung der DALI-Leitung mit Standard Niederspannungsmaterial
- Das DALI-Interface ist netzspannungsfest – dies schützt die Komponente vor Zerstörung bei falscher Verdrahtung
- Der DALI Bus kann als Linien-, Baum und Sternstruktur ausgeführt werden
- Nur einen Leiter je Klemme anschließen, bei Doppeladerendhülsen Anschlussvermögen beachten



**Achtung:** Das DALI-Signal entspricht nicht der Kategorie SELV (Safety Extra Low Voltage, Schutzkleinspannung). Daher gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.



Der Spannungsabfall auf der DALI-Leitung darf bei ihrer maximalen Länge 2V nicht überschreiten.



typische Anwendung

### Inbetriebnahme

- Das Gerät ist nach erfolgreicher Installation betriebsbereit
- Die Einstellungen können mit der DALI-Cockpit Software vorgenommen werden. Dafür muss der PC über ein geeignetes Schnittstellmodul (DALI USB, DALI 4Net, DALI SCI RS232) mit dem DALI-Bus verbunden werden
- Das DALI CDC wird während des Adressierungsvorgangs automatisch gefunden und in der Geräteübersicht angezeigt
- Im Anschluss können Datum und Uhrzeit eingestellt und die Schaltuhreinträge konfiguriert werden.

### Funktion

Das DALI CDC sendet jede Minute die gewünschte Farbtemperatur (Tc) an den Wirkbereich. Als Wirkbereich kann eine Einzeladresse, eine Gruppenadresse oder Broadcast definiert werden.

Basis für den Verlauf der Farbtemperatur bilden 24 Stützpunkte (einer für jede volle

Stunde). Zwischen den Stützpunkten wird der Verlauf der Farbtemperatur interpoliert.

### Stützpunktabelle Auslieferungszustand

Zeit	Tc[K]	Zeit	Tc[K]
0h	2700K	12h	5800K
1h	2700K	13h	5685K
2h	2700K	14h	5318K
3h	2700K	15h	4767K
4h	2700K	16h	4101K
5h	2700K	17h	3412K
6h	2700K	18h	2700K
7h	3412K	19h	2700K
8h	4101K	20h	2700K
9h	4767K	21h	2700K
10h	5318K	22h	2700K
11h	5685K	23h	2700K

### Einstellbares Verhalten der CDC bei Szenen Befehlen

Ab Firmware 1.5 kann für jeden GOTO SCENE X Befehl das Verhalten konfiguriert werden. Das DALI CDC kann aktiv oder inaktiv geschaltet werden oder den Befehl ignorieren. Das Verhalten ist separat einstellbar für Szenenbefehle an die CDC Geräteadresse, an den gleichen Wirkbereich der CDC, und Szenenbefehle die Broadcast auf dem DALI Bus gesendet werden.

The screenshot shows the configuration interface for a DALI CDC. Key sections include:

- Device Info:** Name: DALI CDC, Article Number: 89453853, Firmware Ver: 2.3.1, Manufacturer: Lunatone, Serial Number: 100759, DALI Device Type: 0, Short Address: A6.
- Synchronize Device Clock:** Use computer clock (unchecked), Date: 18/10/2021, Time: 17:01:27, Time zone settings: UTC+01:00, Enable Daylight Saving Time Mode (unchecked).
- Circadian settings:** Enable (checked), Color temp: 1900 K, Brightness: MASK %.
- Scenes settings:** A table with columns: Broadcast, Own address, Destination address, Time (min). Rows 0-15 are shown.

Callouts explain the scene settings:

- Nummer des Szenen Befehls, (Szene 0 bis 15):** Points to the scene number column.
- Einstellbares Verhalten der CDC bei Szenen Befehlen die Broadcast auf dem DALI Bus gesendet werden:** Points to the Broadcast column.
- Einstellbares Verhalten der CDC bei Szenen Befehlen die an die Adresse der CDC auf dem DALI Bus gesendet werden:** Points to the Own address column.
- Einstellbares Verhalten der CDC bei Szenen Befehlen die an den gewählten Wirkbereich der CDC auf dem DALI Bus gesendet werden:** Points to the Destination address column.
- Zeiteinstellung, wie lange das Verhalten gültig ist: 1-240min oder „immer“.** Points to the Time (min) column.

Cockpit Einstellungen zum Verhalten der CDC bei Szenenbefehlen

**Beispiel 1.:** Bei manueller Steuerung des Wirkbereichs mit einem Taster soll die CDC für 1 Stunde deaktiviert werden.

Taster Einstellungen: sendet Szene 0 an gleichen Wirkbereich wie CDC

	Broadcast	Own address	Destination address	Time (min) 1-240
0	ignore	ignore	disable	60

**Beispiel 2.** Bei manueller Steuerung des Lichts generell soll die CDC deaktiviert werden bis diese wieder manuell gestartet wird.

Taster Einstellungen: Taste 1: Szenen 0 Broadcast um das Licht manuell zu steuern und die CDC zu deaktivieren – Taste 2 Szene 1 an die Adresse der CDC um diese zu aktivieren.

	Broadcast	Own address	Destination address	Time (min) 1-240
0	disable	ignore	ignore	forever
1	ignore	enable	ignore	forever

Mit dem Aktivieren der CDC per Szenenbefehl sendet diese umgehend den für die Uhrzeit eingestellte Farbtemperatur.

**Einstellbare Helligkeit**

Ab Firmware 2.0 kann auch für jeden Stützpunkt ein Helligkeitswert 0%-100% definiert werden.

Der Helligkeitswert wird zwischen den zwei eingestellten Werten linear interpoliert und gemeinsam mit der Farbtemperatur minütlich gesendet und.

Mit der Einstellung „MASK“ kann das Senden der Helligkeit für jeden Stützpunkt deaktiviert werden. Für diese Stunde wird damit kein Helligkeitswert gesendet und der zuletzt gesetzte Helligkeitswert (oder manuell gewählte Helligkeitswert) bleibt erhalten.

Folgt auf einen Stützpunkt mit Helligkeitswert ein Stützpunkt ohne Helligkeitseinstellung (MASK) wird der eingestellte Helligkeitswert nur einmalig zu Beginn der Stunde an den Wirkungsbereich gesendet.

*Beispiel verschiedene Helligkeitseinstellungen per Stunde:*

...	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	...
...	MASK	10%	MASK	20%	100%	...

*Die obigen Einstellungen ergeben:*

*Ein einzelner Helligkeitsbefehl um 10:00 Uhr: 10 % und keine weiteren Helligkeitsbefehle bis 12:00 Uhr.*

*Um 12:00 Uhr: Helligkeit wird auf 10 % eingestellt, gefolgt von weiteren Befehlen jede Minute mit linear interpolierten Werten, welche um 13:00 Uhr, 100 % Helligkeit erreichen.*

Auslieferungszustand: MASK für alle Stützpunkte (CDC hat im Auslieferungszustand keinen Einfluss auf die Helligkeit)

**Datum und Uhrzeit**

Datum und Uhrzeit können mithilfe von QUERY SCENE Befehlen ausgelesen werden:

QUERY SCENE 0 LEVEL: Sekunden

QUERY SCENE 1 LEVEL: Minuten

QUERY SCENE 2 LEVEL: Stunden

QUERY SCENE 3 LEVEL: Tag des Monats

QUERY SCENE 4 LEVEL: Monat

QUERY SCENE 5 LEVEL: Jahr-2000

**Bestellinformation**

Art.Nr. 89453853: DALI Circadian, DALI Echtzeituhr mit programmierbarem Tageslichtverlauf, geeignet für Doseneinbau und Installation in Schutzklasse II Geräte

Art.Nr. 89453853-HS: DALI Circadian, DALI Echtzeituhr mit programmierbarem Tageslichtverlauf, geeignet für Hutschienenmontage

## Weiterführende Informationen und Zubehör

Lunatone DALI Cockpit

<https://www.lunatone.com/produkt/dali-cockpit/>

Lunatone Datenblätter, Manuals und Software

<http://www.lunatone.com/downloads-a-z/>

DALI-Produkte von Lunatone

<http://www.lunatone.com>

## Kontakt

Technische Fragen: [support@lunatone.com](mailto:support@lunatone.com)

Anfragen: [sales@lunatone.com](mailto:sales@lunatone.com)

[www.lunatone.com](http://www.lunatone.com)



Art.Nr. 89453853:



Art.Nr. 89453853-HS:



## Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.  
Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferungszustand.

Die Kompatibilität mit anderen Geräten muss vor der Installation geprüft werden.