

TANÚSÍTVÁNY

Certificate



Tanúsítvány szám *Certificate No.*
HN 69291875

Oldal *Page*
0001

Jegyzőkönyv szám *Test Report No.*
CN26PA1X 001

Kiadás dátuma *Date of Issue*
2026-07-20

Tanúsítvány Tulajdonos *Certificate Holder*
Elektronik Cihazlar Sanayi ve
Ticaret AS (EEC Electronics)
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı
Cad. Birlik Plaza NO: 17
Bagcilar 34218 Istanbul, Türkiye

Gyártóhely *Manufacturing Plant*
Elektronik Cihazlar Sanayi ve
Ticaret AS (EEC Electronics)
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı
Cad. Birlik Plaza NO: 17
Bagcilar 34218 Istanbul, Türkiye

Vizsgálati Jel *Test Mark*



Tanúsítás alapjául szolgáló előírások *Tested according to*
EN IEC 60598-1:2021+A11
EN IEC 60598-2-22:2022

Tanúsított Termék *(Termék azonosítás)*
Certified Product *(Product Identification)*

Luminaire for emergency lighting (Emergency Light)

Type Designation :
MTL23-16E, MTL30-16E, MTL23Z-16E, MTL30Z-16E, MTL23-16AT, MTL30-16AT,
MTL23Z-16AT, MTL30Z-16AT, MTL23-16DALI, MTL30-16DALI, MTL23Z-16DALI,
MTL30Z-16DALI, MTL23-16RM, MTL30-16RM, MTL23Z-16CSM, MTL30Z-16CSM
Rated Voltage : 220-240VAC; 50/60Hz
Rated Power : Max. 5W
Protection Class : Class II, IP40
Max. Ambient Temperature (ta): 40°C
Other Information : Maintained or non-maintained,
Duration: 60 or 180 min
Trade Mark : EEC Electronics, Essenta
See details in the Annex of this certificate.

A tanúsítvány a fenti termék típusra vonatkozik. A tanúsítvány a TÜV Rheinland InterCert Kft. Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzatán alapszik. A tanúsított termék megfelel a fenti vizsgálati előírásoknak, a sorozatgyártása ellenőrzött. A fenti ENEC jel használatának joga engedélyezett a tanúsított terméken. Ezt az Engedélyt egy ENEC egyezményt aláíró testület adta ki. This certificate refers to the above mentioned product type. The certificate is based on the Testing, Inspection and Certification Regulation of TÜV Rheinland InterCert Kft. The certified product fulfils the above listed requirements and its manufacturing is subject to surveillance. The right to use the above ENEC mark is permitted on the certified product. This Licence has been established by a body which is a signatory to the ENEC Agreement.

TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division – Product Certification
H-1143 Budapest, Gizella út 51-57., Hungary
www.tuv.com

Tanúsító Szervezet
Certification Body

Eileen Feng

Validity of certificate can be checked on www.CERTIPEDIA.com

Annex to certificate No. HN 69291875 0001

Page 1/1

Model list:

Model No.	Controlgear	Rated input	Type	LiFePO4 battery	Duration
MTL23-16E	ELD16-E	220-240V	Manual Test	3.2V, 1.6Ah	1/3H
MTL30-16E	ELD16-E				
MTL23Z-16E	VD-E-15-M550-E550/350				
MTL30Z-16E	VD-E-15-M550-E550/350				
MTL23-16AT	ELD16-AT	220-240V	Auto Test	3.2V, 1.6Ah	1/3H
MTL30-16AT	ELD16-AT				
MTL23Z-16AT	VD-AT-15-M550-E550/350				
MTL30Z-16AT	VD-AT-15-M550-E550/350				
MTL23-16DALI	ELD16-DALI	220-240V	DALI-2	3.2V, 1.6Ah	1/3H
MTL30-16DALI	ELD16-DALI				
MTL23Z-16DALI	VD-DALI-15-M550-E550/350				
MTL30Z-16DALI	VD-DALI-15-M550-E550/350				
MTL23-16RM	ELD16-DALI	220-240V	Proprietary Software	3.2V, 1.6Ah	1/3H
MTL30-16RM	ELD16-DALI				
MTL23Z-16CSM	VD-DALI-15-M550-E550/350	220-240V	Casambi	3.2V, 1.6Ah	1/3H
MTL30Z-16CSM	VD-DALI-15-M550-E550/350				

Date of issue:
Budapest, 2026-07-20

Certification Body


.....
Eileen Feng